


### Klemmen:

- 1-2: N.C. Relais Kompressor
- 1-3: N.O. Relais Kompressor
- 6-7: Speisung
- 8-9: Eingang Sonde 1
- A: TTL-Eing. F. Copy Card

37 6579  12V



### Elektronischer Temperaturregler ID 961

für Gewerbekühlung

Messbereich (mit PTC-Fühler):  $-55,0^{\circ}\text{C}$  bis  $+80,0^{\circ}\text{C}$ .

Abtauzeit programmierbar.

mögl. Aufschrift: ID11C00TCA300

Intelectra